

Aadress	Roodu 1/2	Roodu 3/4	Roodu 5/6	Roodu 7/8	Roodu 9/10	Roodu 11/12	Roodu 13	Roodu 14/15	Roodu 16
Nimi	Inimesi polnud kohal	Ülo Tuur (3)	Tjupkin	Lõiv	Zaparošenko	Zabalotšni, Villu	Inimesi polnud kohal	Inimesi polnud kohal	Inimesi polnud kohal
Suvila kasutus	Roodu 1 elavat suveti, Roodu 2 käib harva kohal	Suветi, kaevuvett kasutab vaid kastmiseks	Kohal aastaringselt, kaevuvett joogiks ei kasuta 30 aastat, kastab, filtreerib kaevuvee pesuveeks	Käib suvilas iga päev, varem kasutas kaevuvett kõigeks, praegu ei kasuta	Suветi, varem kasutas kaevuvett pesemiseks, nüüd vaid kastmiseks	Suветi, varem saadi kaevust ka saunavesi			
Pump		vibropump	vibropump	käsipump mõõta ei saa	vibropump				
Kaevu sügavus toruotsast m	12.8	12.25	7.57	-	12.04	6.02	10.2	9.75	11.65
Toruotsa absoluutkõrgus m	41.71	41.65	41.81	-	40.89	40.9	41.7	40.93	41.47
Veetase toruotsast m	1.49	1.48	1.58	-	0.46	0.56	1.02	0.56	1.29
Veetase abs 21-03-2017	-	40.23	40.3	-	40.51	-	-	-	-
Veetase abs 19-04-2017	40.22	40.17	40.23	-	40.43	40.34	40.68	40.37	40.18
Märkused	Maapinnale vett ei kogune	Kaevupõhjas sete, maapeale vett ei teki	Kelder pae peal 2.2m, maapeal vesi ei püsivat, naabri kelder (Roodu 5) kah uputatud	Roodu 8/9 vahel on nõva mis laseks vee jõkke, AÜ puurkaev polevatki töös olnud	Vesi püsis 2016 sügisel maapinnal	Pinnaseurded ja vee väjakiildumine Kohtla jõe äärse tekkis paar aastat tagasi, ennem polnud	Kaevupõhjas pehme sete		
Märkused kaevutasemest		Veetase kaevus on tõusnud ca 1.5 m tõusnud	Veetase kaevus on tõusnud 2-3 aastat	Veetaset ei tea.	Veetase kaevus on tõusnud, 2016 sügisel ajas üle kaevutoru	Veetase kaevus on tõusnud viimastel aastatel, kaevust jooksis vesi 2016 jõkke	Veetase kaevus on tõusnud, kaev on ülejoosnud, manteltoru on kõrgemaks tehtud		
Märkused veekvaliteedist		Nõrk lõhn	Haiseb, raua või orgaanika lõhn ja sete	Nõrk lõhn, anaeroobne, paar viimast aastat on veekvaliteet kehv, vesi oli kevadel musta värviga	Nõrk lõhn, veekvaliteet olevat halvenenud	Nõrk lõhn, paar viimast aastat on veekvaliteet kehv	Nõrk lõhn	Mingi nõrk lõhn mis pole fekaalilõhn	Mingi nõrk lõhn mis pole fekaalilõhn
Märkused hoonest, keldrist, käimlast		Keldris vesi pidevalt, kelder ca 2.5 m, vett ca 1m. Kuivkäimlasse suvilas ilmub vesi suurveeajal, ilmselt ebatihe	Keldris 45 cm vett, viimased 2-3 aastat, varem ilmus vesi keldrisse vaid lühiajaliselt kõva vihmaga. Kuivkäimla uputuse all ei kannata,	Vesi on keldris juba 2-3 aastat, savine pinnas hoone all. Kuivkäimla on suvilahoones.	Vesi on keldris pidevalt 2014 asaadik, 0.5 m mulda, edasi savine, ca 2m keldrit	Vesi tekkis keldrisse püsivalt 2-3 aastat tagasi. Kuivkäimlas on kõik vedel.	Roodu 12 juures on septiku moodi asi	Kuivkäimlad on suvilahoones	Kuivkäimla on suvilahoones
Muud märkused	Mudelist kõrgus, täpsustada mais		NL ajal ehitati kaevust 19630 kaevust Roodu lääneosasse veetrass mis pole töötanud			Kõrgus mudelist, ka asukoht täpsustada mais			
X	674833	674882	674939	674993	675054	675120	675181	674891	674857
Y	6584427	6584411	6584419	6584419	6584431	6584443	6584471	6584380	6584371
Vana veeproov Protokolli info					analüüs 21-07-2014 Kaevusügavus 7.5m, veetaset ei mõõdetud	analüüs 24-08-2015 VI15002725			

Aadress	Roodu 17/18/19	Roodu 20/21	Roodu 22/23	Roodu 24/25	Roodu 26/27	Roodu 28	Roodu 29/30	Roodu 31/32	O-Cm kaev 19630
Nimi	Kolu, Rein (17)	Inimesi polnud kohal	Novitionok/Kuustalu	Inimesi polnud kohal	Jefremov	Inimesi polnud kohal	Inimesi polnud kohal	Davõdova	
Suvila kasutus	Suveni, kaevuvett praegu ei kasuta, ei kasta, varem kasutas		Suveni, kaevuvett ei kasuta kuna haiseb		Suveni, kaevuvett ei kasuta, varem kasutas kastmiseks,			Suveni, kaevuvett ei kasuta	
Pump			käsi pump mõõta ei saa		vibro			vibropump, musta kihiga kaetud	Kaev kive täis
Kaevu sügavus toruotsast m	7.72	14.95	-	12.57	14.81	13.87	6.85	5.65	-
Toruotsa absoluutkõrgus m	41.57	41.56	-	41.28	41.8	41.51	41.66	41.42	-
Veetase toruotsast m	1.44	1.56	-	1.39	1.79	1.49	1.55	1.35	-
Veetase abs 21-03-2017	40.21	-	-	-	40.07	-	40.17	40.21	-
Veetase abs 19-04-2017	40.13	40	-	39.89	40.01	40.02	40.11	40.07	-
Märkused	Keldris vett 80 cm. kelder on 2.2 m sügav, vesi seisab keldris nüüd kogu aasta		Kaevusügavus olevat 15m, vesi püsib maapinnal ei lähe pinnasesse		Maapinnale vett ei kogune	Kaevupõhjas pehme sete	Kaevupõhi kõva		Kaev 0.8 m peal kinni
Märkused kaevutasemest	Veetase kaevus on tõusnud 2-3 aastat		Veetase kaevus on viimased 3 a tõusnud		Veetase kaevus on tõusnud 2 aastat,			Veetase kaevus on tõusnud viimased 2-3 aastat	
Märkused veekvaliteedist	Nõrk lõhn, fekaalilõhn see pole		Ei kõlba kasutamiseks, mädamuna lõhn, rauane sade, algul läbipaistev, siis piimjas justui keevat, siis uuesti selgeks	Vesi haiseb, fekaal või mädamuna	Veekvaliteet olevat halvenenud, haisevat, õline, sade			Veel on fekaalilõhn, veekvaliteet olevat juba 2-3 aastat kehva.	
Märkused hoonest, keldrist, käimlast	Kuivkäimla majast väljas jõe pool, suvilasest ei kasuta. Suvila all saviliiv, moreen lubjakivi. Roodu 18 ja 19 kuivkäimlad on suvilas		Roodu 23-l keldrit pole, vund 1.2 m. Roodu 22 on kelder, vesi sees. Kuivkäimla on suvilahoones ja vett pidav. Muld, liiv, savimoreen	Kuivkäimlad on suvilahoones	Vesi keldris 0.6m, kelder 2.2 m. Suvila ehitamisel oli pinnased liiv saviliiv, mergel? Kuivkäimla on suvilahoones, veetihe.			Keldris vett 0.5m, kelder lubjakivi peal 1.7 m, Kuivkäimla on suvilahoones	
Muud märkused	legend et Roodu suvilatee otsani on Kiviõli Kohtla-Järvele kanal survetorustik diam 1 m plastist, arvab et edasi või olla rikkekohti								
X	674814	674753	674728	674687	674700	674724	674748	674794	674784
Y	6584351	6584337	6584318	6584297	6584346	6584384	6584422	6584400	6584456
Vana veeproov Protokolli info			analüüs 21-07-2014 Kaevusügavus 13 m, veetaset ei mõõdetud						